

仕様書

項目	内容
件名	キュービクル式高圧受変電設備
数量等	1
概要	輸出向け製品【ひとくち焼き芋】を製造するために必要な設備を導入するが、一連の機械設備を稼働させるため高圧電源が必要であり導入する
形状・規模等	W1690×H2300×D1650 重量：1240 kg
性能等	100kw
詳細	高圧受変電設備 河村電器産業株式会社製 トランス容量 1Φ30kVA(6600V/210-105V) 3Φ100kVA(6600V/210V) 高圧交流負荷開閉器 7.2kV 200A 低圧遮断器 ・1Φ3W 210-105V MCB 3P 100AF 100AT×2 MCB 2P 50AF 20AT MCB 2P 30AF 20AT ・3Φ3W 210V MCB 3P 225AF 150AT×2 MCB 3P 100AF 100AT
納期	2022年2月末
納入場所	鹿児島県南九州市川辺町今田 236 番地 株式会社ファームファクトリー内
その他	